

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности Нижнеингашского района

663850, п. Нижний Ингаш ул. Ленина 294, тел. 22-2-69

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 241/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара  
МБОУ «Тинская средняя общеобразовательная школа № 3»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Нижнеингашского района по пожарному надзору Стенчиной О.А., от 2.08.2013 № 241, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15.00 часов до 16.00 часов 5 августа 2013 года., заместителем главного государственного инспектора Нижнеингашского района по пожарному надзору Стенчиной О.А., совместно с директором МБОУ «Тинская средняя общеобразовательная школа № 3» Бублик Ольгой Борисовной, проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности МБОУ «Тинская средняя общеобразовательная школа № 3» юридический адрес: 663826, Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район пос. Тинской ул. Молодежная 19.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
241/1/1	В здании общеобразовательного учреждения, средства обнаружения пожара не дублируют сигнал на пульт подразделения пожарной охраны	В соответствии со статьей 83 часть 7 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения, а в зданиях	До 15.07.2014г.	

	классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
Нижеини́гашского района  
по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



Стенчина О.А.

Государственный инспектор Нижеини́гашского района  
по пожарному надзору



Кривошеев А.А.

« 20 » августа 2013 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Директор  
МБОУ «Тинская средняя общеобразовательная школа № 3»

Бублик О.Б.

«    »                    2013 г.